

2024 年 6 月 23 日

有關電壓驟降事件

今日 (6 月 23 日) 凌晨約 2 時 47 分，中華電力有限公司 (中華電力) 連接元朗至深圳的 40 萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。

電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分客戶設備或會因啟動保護裝置而出現跳制情況。

在發生電壓驟降期間，雷暴警告正在生效，懷疑 40 萬伏特架空供電系統受到不穩定天氣影響。

中電接獲個別大廈的停電報告，工程人員立即到場瞭解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客戶設備，為大廈恢復電力供應。

我們的工程人員現正跟進事故，中電就事件引起客戶不便致歉。

- 完 -